

БЛОК БУРС – 93

АРС.468324.004

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Блок БУРС-93 предназначен для работы в системе автоматики АМКО. Блок применяется для автоматизации котельных, оборудованных водогрейными котлами, работающими на газе низкого и среднего давления или на жидком топливе.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания блока БУРС-93 – 220 В, 50 Гц.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок БУРС-93 АРС.468324.004	- 1 шт.
Розетка РП10-42	- 1 шт.
Паспорт на БУРС-93	- 1 шт.
Схема блока БУРС-93 АРС.468324.004 ЭЗ	- 1 экз.
Схема платы включения АРСО.468213.015 ЭЗ	- 1 экз.
Схема платы управления АРСО.468213.011 ЭЗ	- 1 экз.
Маркировочный чертеж АРСО.468213.011 СБ	- 1 экз.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Блок БУРС-93 АРС. 468324.004 зав. № _____
соответствует конструкторской документации признан годным для эксплуатации.

М.П. _____ Дата выпуска
_____ Ответственный за выпуск

Адрес предприятия-изготовителя: ЗАО НИИИТ-МТ
454126 г. Челябинск, ул. Витебская, 4
Телефон/факс (3512) 60-87-53 (внутр. телефон 35-07)
E-mail: arsenal@arsenal74.ru

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Гарантия – 18 месяцев со дня изготовления блока.